

**Отчет по устранению нарушений по Предписанию № 14/1/1 от 04.03.2016года ГУ
МЧС России по Владимирской области в МБДОУ №3**

№	Наименование нарушения	Сроки устранения	Отметка о выполнении	Сроки исполнения
1	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров и помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах	01.07.2016	выполнено	01.04.2016
2	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей в зданиях находится в неисправном состоянии (не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации)	01.07.2016	выполнено	01.04.2016
3	В помещения ДОУ горизонтальное расстояние от установленных извещателей дымовых пожарных системы АПС до электросветильников менее 0,5 м	1.07.2016	выполнено	1.05.2016

01.05.2016

Заведующая



М.А. Щебелева